



Lp	Objaśnienie	DANE TECHNICZNE ZMIĘK CZACZY	j.m.	Wartość			
1	Dopływ wody do zmiękczacza	MODEL ZMIĘK CZACZA PROSOFT		10	20	25	30
2	Filtr siatkowy NW	ŚREDNICA PRZYŁĄCZA	DN	25			
3	Zmiękcacz PROSOFT	ZDOLNOŚĆ JONOWYMIENNA	°dxm ³	33	66,0	82,5	99,0
4	Przyłącze wody miękkiej	ZUŻYCIE SOLI NA REGENARACJE	kg	1,12	2,25	3,25	3,75
5	Zawór bypassowy	PRZEPŁYW MAKSYMALNY	m ³ /h	0,4	0,75	1,25	1,5
6	Przyłącze wody do zmiękczacza	CIŚNIENIE PRACY	bar	2,0 DO 8,0			
7	Pobór próbek						
8	Odptyw wody miękkiej						
9	Przelew awaryjny						
10	Wyptyw do kanalizacji						



KLIENT:	-	OBIEKT:	-
TECHNOLOGIA:	-		
TYTUŁ:	ZMIĘK CZACZE SERII PROSOFT KOMPAKT		

	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS	DATA
OPRAC.	K.PRUCHNIAK		01.2023
SPRAWDZ.	T.SOBOLEWSKI		01.2023
ZATWIER.	T.SOBOLEWSKI		01.2023

NR RYSUNKU:	-	SKALA:	1:10	ARKUSZ:	1 z 1
-------------	---	--------	------	---------	-------

A3

*Urządzenie dostarczane jest bez orurowania i bez zaworów regulacyjnych